



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Петродворцового района

Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9, тел 450-71-73

Предписание № 2-21-21

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

должностному лицу Ивашкиной Наталии Евгеньевне директору

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга "Школа развития

личности имени Веры Васильевны Павловой"

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Петродворцового района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Антонова Игоря Викторовича № 2-21-21 от «14» января 2014 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 26 февраля 2014 г., 07 марта 2014г., Сусловой Марией Викторовной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга "Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой" по адресу: Санкт-Петербург, г. Петергоф, Эрлеровский бул-р, д. 1/35, лит. А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	Высота эвакуационного выхода наружу из подвального помещения (гардероба) в свету менее 1,9 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	01.08.2015 г.

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	2	3	4
2.	В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград в вентиляционной камере не установлены противопожарные клапана с нормируемым пределом огнестойкости.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.10.5 СНИП 41-01-2003	01.08.2015 г.
3.	Предел огнестойкости транзитных воздуховодов вентиляции в коридоре левого крыла здания менее EI 30.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2. ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.11.8 табл. 2 СНИП 41-01-2003	01.08.2015 г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Петродворцового района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



М.В. Сулова

07 марта 2014 г.

Предписание для исполнения получил:

Мещеряков Николай Евгеньевич
« 07 » 03 2014 г.

И.В.