



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Петродворцового района

Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Самсониевская, д. 9, тел. 450-71-73

Предписание № 2-21-547/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

в лице и.о. директора Чернявского Владислава Александровича

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Петродворцового района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Королькова Михаила Алексеевича № 2-21-547 от 01 июля 2013 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 31 июля 2013 года, 06 августа 2013 г. инспектором ОНД Петродворцового района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Хайдуковой Мариной Александровной проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – отдельно стоящего здания школы со встроенными нежилыми помещениями по адресу: СПб, г. Петергоф, Эрлеровский бульвар, д.1/35.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1		2	3	4
1.	Высота эвакуационного выхода наружу из подвала в свету менее 1,9 м	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.2 ч.2 ст.52 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.2.5 СП 1.13130.2009	17.02.2014 г.	
2.	В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград, в вент. камере, не установлены противопожарные клапана с нормируемым пределом огнестойкости.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.14 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	17.02.2014 г.	

3.	В местах пересечения воздуховодами противопожарных преград, в кладовой библиотеки, не установлены противопожарные клапана с нормируемым пределом огнестойкости.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.14 ст.88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	17.02.2014 г.	
4.	Предел огнестойкости транзитных воздуховодов вентиляции, в коридоре левого крыла здания, менее EI 30	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.1 ст.138 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	17.02.2014 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД Петродворцового района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

06 августа 2013 г.



М.А. Хайдукова

Предписание для исполнения получил:

« » 2013 г.